



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 6, tel. centrali: 89/ 767-23-22, fax 89/ 767-25-82,
e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 2024-07-31

HK.0241.2.07.2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o. o
11-130 Orneta
ul. Mickiewicza 10

W dniu 29 lipca 2024 r. Administrator wodociągu publicznego w Ornece poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warm., że w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 17 lipca 2024 r. pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody „Miasto”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy sprawozdania z badania próbki wody pobranej w dniu 17 lipca 2024 r. ze Stacji Uzdatniania Wody „Miasto” (nr. sprawozdania 1294/W/2024 z dnia 22 lipca 2023 r.).

Stwierdzono, że jakość wody w próbce wody uzdatnionej o kodzie W/3476/2024, **nie odpowiada** wymaganiom chemicznym określonym w załączniku Nr 1 część C tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) **ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego.**

W badanej próbce wody stwierdzono zawartość jonu amonowego w ilości **0,63 mg/l**. Najwyższe dopuszczalna wartość określona w załączniku Nr 1 część C tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia wynosi dla jonu amonowego **0,50 mg/l**.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim w oparciu o § 21 ust.3 w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia, stwierdza niezgodność badanej próbki wody z wymaganiami chemicznymi określonymi w załączniku Nr 1 część C tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz nakazuje w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania z badania jakości wody podjęcie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody, potwierdzonej sprawozdaniem z badania jakości wody.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ornety, Plac Wolności 26,
11-130 Orneta

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim

mgr inż. Beata Funik-Góralewska



0528451

Data wpływu: 2024-08-01

Nr: PP. 7176.2024

Przyjęła: Staniowska Klaudia - Stazysta,
Referat Organizacyjny
Załączników: 0