



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 6, tel. centrali: 89/ 767-23-22, fax 89/ 767-25-82,
e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 2025-05-22

HK.9027.1.53.2025

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Ornecie
ul. Mickiewicza 10
11-130 Orneta

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po analizie sprawozdań z badania wody pobranej z wodociągu publicznego w Ornecie:

- Kod próbki: 502/3 - sprawozdanie 502/3/2025 z dnia 21 maja 2025 r. – sieć – kuchnia – Hotel – Restauracja Cztery Pory Roku w Ornecie
- Kod próbki: 502/2 - sprawozdanie 502/2/2025 z dnia 21 maja 2025 r. – sieć – kuchnia Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa w Ornecie
- Kod próbki: 720-2025-00133962 - sprawozdanie AR-25-ST-080673-01 z dnia 20 maja 2025 r. – sieć – Sklep Firmowy „Warmińska” ul. Plac Wolności 37/5 w Ornecie
- Kod próbki: 77/Lidz – sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/929/2025 z dnia 22 maja 2025 r. – sieć – biuro PWiK
- Kod próbki: 78/Lidz – sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/930/2025 z dnia 22 maja 2025 r. – sieć – sklep Spożywczy Społem nr 29, ul. Plac Wolności 37A w Ornecie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w badanych próbach, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim

mgr inż. Beata Funik-Góralewska
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/929/2025 z dnia 22 maja 2025 r.
2. Sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/930/2025 z dnia 22 maja 2025 r.
3. Protokół poboru prób wody z dnia 19 maja 2025 r.
4. Komunikat.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ornety, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Sporządził: Adrianna Kielak