

72. 72. 2025

Ofm. 21.07.2025



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orla Białego 6, tel. centrali: 89-767-23-22, fax: 89-767-25-82
e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

205.11
2025-07-18

HK.9027.1.69.2025

Lidzbark Warmiński, 14-07-2025 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Ornece
ul. Mickiewicza 10
11-130 Orneta



0596205

Data wpływu: 2025-07-15

Nr: PP. 7217.2025

Przyjeź: Paluch Ewa - Pomoc administracji

Referat Organizacyjny

Załączników: ...

Ocena jakości wody

WPŁYNEŁO
U
M 2025-07-15
ORNETA

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16 maja 2025 r. z wodociągu publicznego w m. Orneta.

- Kod próbki: 2/1563/16/05/2025– nr sprawozdania 322496/25/GDY z dnia 27 maja 2025 r. - SUW „Podleśna” – woda uzdatniona,

oraz po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 08 lipca 2025 r. z wodociągu publicznego w m. Orneta,

- Kod próbki: W/3412/2025 - sprawozdanie nr 1269/W/2025 z dnia 10.07.2025 – SUW „Podleśna” – woda uzdatniona,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim
stwierdza przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, wpłynęło sprawozdanie z wyników badań z wodociągu publicznego pobranej w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy przesłanego sprawozdania i stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda nie odpowiada wymaganiom chemicznym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na ponadnormatywną zawartość **manganu**.

Administrator wodociągu w Ornece po otrzymaniu informacji o przekroczeniu parametru dokonał działań naprawczych i pobrał próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej.

W dniu 11 lipca 2025 r. administrator wodociągu, przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim (sprawozdanie Nr 1269/W/2025 z dnia 10 lipca 2025 r.), w którym woda odpowiadała wymaganiom chemicznym określonym w załączniku Nr 1

część C tabela 2 pkt 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim

mgr inż. Beata Funik-Góralewska
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ornety, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Sporządziła: Alicja Grygo