



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 6, tel. centrali: 89/ 767-23-22,
e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

HK.903.20.2025

Lidzbark Warmiński, dnia 2025-08-29

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Orneta, zaopatrującego mieszkańców powiatu lidzbarskiego w miejscowościach:

Gmina Orneta: Orneta, Augustyny, Ostry Kamień, Bażyny, Biały Dwór, Chwałęcín, Dąbrówka, Drwęczno, Henrykowo, Karbowo, Klusajny, Krosno, Krzykały, Kumajny, Lejlówki Wielkie, Miłkowo, Mingajny, Nowy Dwór, Opin, Osetnik, Wojciechowo, Wola Lipecka, Karkajmy, Bogatyńskie

Gmina Godkowo: Olkowo

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 22 ust. 1, 2, 3, 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych z wodociągu publicznego Orneta, zaopatrującego w wodę do spożycia ww. miejscowości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez użytkownika wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Ornecie



0603186

Data wpływu: 2025-08-29

Nr: PP. 8685.2025

Przyjęt: Paluch Ewa - Pomoc administracyjna
Referat Organizacyjny
Załączników: ...

UZASADNIENIE

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ornecie, pobrano łącznie 27 próbek wody z wodociągu publicznego Orneta. Wodociąg funkcjonuje w ramach zbiorowego systemu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu lidzbarskiego oraz powiatu elbląskiego (gmina Godkowo). Woda dla potrzeb ww. wodociągu pochodzi z ujęć głębinowych. Próbkę wody pobierano z ujęć głębinowych, miejsc wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz z sieci wodociągowej.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pobierania próbek wody w ww. okresie pobrano do analiz laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego 12 próbek wody oraz 15 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody.

Zakres analizowanych parametrów w pobieranych próbkach wody obejmował, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294):

- parametry grupy A (23 próbki wody), tj. bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, pH, przewodność elektryczną;
- parametry grupy B (4 próbki wody), tj. ogólną liczbę mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, bakterie *Clostridium perfringens*, barwę, zapach, smak, mętność, pH, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, chloroform, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(a)piren, chlorek winylu, Σ THM, bromodichlorometan, chlor wolny, Σ chloranów i chlorynów.

Badania pobranych i przebadanych w ww. okresie tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. próbek wody wykazały, że:

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część A „Parametry mikrobiologiczne” tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne”, część C „Parametry wskaźnikowe” tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
- w zakresie wykonanych analiz fizykochemicznych woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część B „Parametry chemiczne”, część D „Dodatkowe wymagania chemiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
- w zakresie wykonanych analiz fizykochemicznych woda w 2 próbach nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część C „Parametry wskaźnikowe” tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i jonu amonowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu publicznego Orneta na podstawie:

- analizy uzyskanych wyników badań próbek wody, pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych
- nie odnotowania zdarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę ww. aspekty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim uznał wodę dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu publicznego Orneta za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim

Beata Funik-Góralewska
/dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Ornety, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta
2. Wójt Gminy Godkowo, Godkowo 14, 14-407 Godkowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ornece Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 11-130 Orneta
3. Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Żołnierska 16, 10- 561 Olsztyn
4. a/a

Sporządził: Adrianna Kielak

