

PP.2427.2026

pos. 11
06.03.2026

ofn. 06.03.2026 r
fu pos

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 5.03.2026 r.

Znak sprawy: HK.9027.1.22.2026

WPLYNEŁO
U
M 2026 -03- 05
ORNETA
.....

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Ornece
ul. Mickiewicza 10
11-130 Orneta**

W dniu 4.03.2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, wpłynęło sprawozdanie z wyników badań wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego w Ornece – SUW „Miasto” – woda uzdatniona.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim po otrzymaniu i dokonaniu analizy sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Ornece (nr sprawozdania 133830/26/GDY z dnia 3.02.2026 r.), stwierdził, że jakość wody w próbce wody uzdatnionej o kodzie 133830/26/GDY, **nie odpowiada** wymaganiom fizykochemicznym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywną zawartość **jonu amonowego**. W badanej próbce wody stwierdzono jon amonowy w ilości 0,52 mg/l. Najwyższa dopuszczalna wartość jonu amonowego określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia wynosi 0,50 mg/l.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim w oparciu o § 21 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia, stwierdza niezgodność badanej próbki wody z wymaganiami fizykochemicznymi określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2 oraz nakazuje **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma podjęcie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody, potwierdzonej sprawozdaniem z badania jakości wody.

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ornety, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta



0637372

Data wpływu: 2026-03-05

Nr: PP.2427.2026

Przyjęł: Paluch Ewa - Pomoc administr.
Referat Organizacyjny
Załączników:

Sporządziła: Adrianna Kielak