PP.10705.2026

Łoś. II

2026 -10- 30

WPŁYNĘŁO 2026 -10- 28 UM ORNETA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 28.10.2026 r.

Znak sprawy - HK.9027.1.97.2026

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**
**ul. Mickiewicza 10**
**11-130 Orneta**

**Ocena jakości wody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po analizie sprawozdań z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.09.2026 r., 23.09.2026 r. z wodociągu publicznego w Ornecie – SUW „Mingajny" – woda uzdatniona.

- Kod próbki: 844200/26/GDY – częściowe sprawozdanie nr 844200/26/GDY z dnia 22.09.2026 r. (data wpływu 22.09.2026 r.)
- Kod próbki: W/4705/2026 – sprawozdanie nr 1883/W/2026 z dnia 28.09.2026 r. (data wpływu 29.09.2026 r.)
- Kod próbki: 844200/26/GDY – sprawozdanie nr 844200/26/GDY z dnia 26.10.2026 r. (data wpływu 27.10.2026 r.)

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, wpłynęło cząstkowe sprawozdanie z wyników badań z wodociągu publicznego Orneta - SUW „Mingajny" pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w Laboratorium J. S. Hamilton Poland sp. z o. o. w Gdyni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy przesłanego sprawozdania i stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda nie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748), ze względu na obecność bakterii grupy coli.

Dostawca wody po otrzymaniu informacji o przekroczeniu parametru dokonał działań naprawczych i pobrał próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej w Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

W dniu 29 września 2025 r. dostawca wody, przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, sprawozdanie (Nr 1883/W/2026 z 28.09.2026 r.), w którym woda odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2022r., poz. 748).

W dniu 27 października 2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęło sprawozdanie z próbki wody zbadanej w Laboratorium J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. w Gdyni opisanej jak wyżej w zakresie analizowanych parametrów nie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym w załączniku nr 1 część A tabela 1 pkt 1, zaś odpowiada wymaganiom organoleptycznym i fizycznym określonym w załączniku nr 1 C tabela 2 oraz w załączniku nr 3 część B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim
ul. Orła Białego 6 | 11-100 Lidzbark Warmiński
+48 89 767 23 22
psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81958-77539-ETDTW-21

0676807
ata wpływu:2026-10-28 15:12
r:PP.10705.2026
rzyjął :Paluch Ewa - Pomoc administrac
eferat Organizacyjny
łączników:...

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ornety, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Sporządziła: Alicja Grygo