



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel.: 89 767 23 22, fax: 89 767 25 82

e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

ROS. 11
16.03.2024
WPLYNEŁO
U
M 2024-03-20
ORNETA

HK.9020.2.10.2024

Lidzbark Warmiński, dnia 2024-03-19

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o. o
ul. Mickiewicza 10
11-130 Orneta**

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. , poz. 338 z p.zmian.) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu **04.03.2024 r.**

z **wodociągu publicznego w Ornecie**

opisanej w protokole **HK.9020.2.10.2024 z dnia 04.03.2024 r.**

- Kod próbki **20/Lidz.** – nr sprawozdania laboratoryjnego **LBSiŻ-OBW/258/2024**
SUW „Miasto” – woda uzdatniona - woda przeznaczona do spożycia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim
stwierdza przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Woda w badanej próbie zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Elblągu opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów **odpowiada** wymaganiom mikrobiologicznym, sensorycznym i fizykochemicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i tabela 2, część D tabela 2 - lp.1,3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badania próbki wody LBSiŻ-OBW/258/2024 z dnia 14.03.2024 r.
2. Sprawozdanie z badania próbki wody LE-OBŻ/78w/2024 z dnia 11.03.2024 r.
3. Protokół kontroli sanitarnej Nr HK.9020.2.10.2024 z dnia 04.03.2024 r.
4. Protokół z pobierania próbek wody z dnia 04.03.2024 r.
5. Upoważnienie do kontroli Nr HK.0571.21.2024 z dnia 04.03.2024 r.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ornety, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim**

B. Funik
mgr inż. **Beata Funik-Góralewska**