



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel.: 89 767 23 22, fax: 89 767 25 82
e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

HK.0241.2.03.2024

Lidzbark Warmiński, dnia 2024-04-23

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o. o
11-130 Orneta
ul. Mickiewicza 10**

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. , poz. 416) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu **19.03.2024 r. z wodociągu publicznego w Ornecie**

- **SUW „Podleśna” – woda uzdatniona - woda podawana do sieci - sprawozdanie nr. 150118/24/GDY z dnia 02 kwietnia 2024 r.**

oraz po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu **18.04.2024 r. z wodociągu publicznego w Ornecie**

- **SUW „Podleśna” – woda uzdatniona - woda podawana do sieci - Kod próbki: W/1753/2024 - sprawozdanie nr. 0588/W/2024 z dnia 14 kwietnia 2024 r.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia**

**w próbie pobranej w dniu 19.03.2024 r. - nr sprawozdania laboratoryjnego
150118/24/GDY**

oraz

stwierdza przydatność wody do spożycia

w próbie W/1753/2024- nr sprawozdania laboratoryjnego 0588/W/2024

UZASADNIENIE

Woda w próbie pobranej w dniu 19.03.2024 r., zbadanej w Laboratorium J.S HAMILTON POLAND S.A. w Gdyni opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów **odpowiada** wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku Nr 1 A tabela 1 i Nr 1 C tabela 1, **nie odpowiada wymaganiom** chemicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i tabela 2, część D tabela 2 - lp.1,3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), **ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.**

Woda w próbie W/1753/2024, zbadanej w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów **odpowiada** wymaganiom chemicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1, część